

Bojadła, 09.10.2013 r.

ITPP.2710.6.1.2013

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Gmina Bojadła wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Budowę dróg wewnętrznych w miejscowościach Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła" w następującym punkcie:

1. W związku z ogłoszeniem przetargu zwracamy się o wyjaśnienie następującej kwestii:
- w projekcie określają Państwo aby wybudować drogę z płyt yomb, czy dopuszcza się zastosowanie zamiennie płyt ażurowych?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się zastosowanie zamiennie płyt ażutowych.


Wójt Gminy Bojadła
Wójt Gminy Bojadła
Grzegorz Doszel
mgr inż. Grzegorz Doszel