

Bojadła, 11.02.2014 r.

ITPP.2710.1.4.2014

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Bojadła wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła" w następującym punkcie:

1. Prosimy o wyjaśnienie następujących pozycji: dział boiska – nawierzchnia, poz. kosztorysowa 13 i 14 – w pozycjach tych nie uwzględniono materiału, tylko sprzęt i robociznę, czy w ofercie należy uwzględnić również materiał?

W ofercie należy uwzględnić pozycje wynikające z przedmiaru. W związku z faktem, iż pozycje kosztorysowe 13 i 14 obejmują sprzęt i robociznę należy uwzględnić jedynie ich koszt.

2. Prosimy o wyjaśnienie następujących pozycji: Dział bieżnia 60m, skocznia – prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy zaznaczyć linie na mączce ceglanej w sposób trwały?

Zamawiający informuje, iż według zapisu w projekcie budowlanym należy zaznaczyć linie, których grubość wynosić będzie 10 cm. Linie będą mogły być również wykonane z mączki ceglanej, jednakże w innym kolorze. Jednak to Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru zdecyduje w jaki sposób przedmiotową linię wykona.

3. Prosimy o wyjaśnienie następujących pozycji: Dział plac zabaw – urządzenia – w przedmiarze brak pozycji „nawierzchnia bezpieczna” pod urządzenia zabawowe, czy jest taka pozycja uwzględniona w przedmiarze.

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze robót brak pozycji „nawierzchnia bezpieczna”.

Wójt Gminy Bojadła  
Grzegorz Doszel

