

ITPP.2710.2.1.2014

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Bojadła wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica" w następującym punkcie:

1. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. ujemne temperatury, opady uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót itp.)?

Zamawiający informuje, że na przedmiotową inwestycję posiada zewnętrzne środki finansowe, z których musi się rozliczyć w sztywno określonym terminie. W związku z powyższym Zamawiający nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu wykonania umowy.

2. Czy Zamawiający może potwierdzić zgodność projektowanych rzędnych dla kanalizacji w stosunku do stanu rzeczywistego?

Zamawiający informuje, iż projekt kanalizacji sanitarnej dla którego otrzymano pozwolenie na budowę, przygotowany został na aktualnych podkładach geodezyjnych dla celów projektowych, udostępnionych przez Wojewódzki i Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii. Zgodnie z zapisem punktu III, podpunktu 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca realizacji inwestycji i jego otoczenia na własny koszt, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i należywym wykonaniu umowy na wykonanie zadania.

3. Czy Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego do oferty, jeżeli tak, to w jakiej formie – uproszczonej (z cenami jednostkowymi) czy w formie szczegółowej?

Zamawiający informuje, iż Wykonawca na etapie składania oferty nie musi dołączać kosztorysu ofertowego. Zamawiający jednocześnie informuje, iż w dniu podpisania umowy będzie prosił Wykonawcę o przedstawienie kosztorysu w formie uproszczonej z podaniem kolejno: liczby porządkowej, numeru KNR, nazwą pozycji, cenami jednostkowymi, ilością pozycji i wartością danej pozycji.

4. W projekcie ujęte są studnie fi 1000 Tegra w związku z tym czy Zamawiający przewiduje możliwość użycia studni fi 1000 innych producentów np. Kaczmarek Malewo, Pipe Life i inne.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza użycie studni innych producentów przy czym studnie te muszą spełniać warunki ujęte w specyfikacji i dokumentacji technicznej, tj.:

- różne typy kinet:
 - a) kinety przelotowe o kątach 0, 30 60 i 90 stopni,
 - b) połączeniowe (zbiornicze),
 - c) z jednym dopływem prawym lub lewym,
- dopływy pod kątem 45 lub 90 stopni,
- kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu w wersji standardowej lub nastawnej,
- króćce kielichowe nastawne powinny być zintegrowane z kinetą i umożliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie (zmiana kierunku nie może być realizowana przez zastosowanie dodatkowych kształtek - kolana),
- studzienki zgodne z obecną normą PN-EN 13598:2000,
- studzienki dostosowane głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m.

Wójt Gminy Bojadła

Grzegorz Doszel



Wójt Gminy Bojadła
mgr inż. Grzegorz Doszel