

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

W związku z informacją o złym stanie wody do spożycia w stacji uzdatniania wody w Pyrniku, gdzie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności, która wynosiła $1,5 \pm 0,1$ NTU (przy najwyższej dopuszczalnej wartości – 1 NTU) informuję, że analiza próbki wody pobranej w dniu 19.10.2017 r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Grzegorz Doszel

