

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
<http://bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/>
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-A1.530.4.6.2018.3

Zielona Góra, dnia 13 grudnia 2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1268 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 046/2018-42 z dnia 10.12.2018 próbki wody pobranej w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej nad jakością wody dnia 06.12.2018 r. z wodociągu publicznego o produkcji < 100 m³/d w Belczu, należącego do Gminy Bojadła informuje, że analiza próbki nr 2719/2018 pobranej stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona) w Belczu wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, która wynosiła 280 jtk/1ml. Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia wartość parametryczna ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C ma być bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, a 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Belczu.

Załącznik:

1. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 13.12.2018 r.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
e-mail: urząd@bojadla.pl
2. A/a

Prowadząca sprawę: Wanda Skalecka
tel 68 325 46 71 wewn. 0233

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Liliana Cielouć
mgr Liliana Cielouć

