



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia


z wodociągu publicznego w Pyrniku (gm. Bojadła)

zaopatrującego miejscowości Pyrnik i Młynkowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym, lecz nadal nie odpowiada pod względem fizycznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). W badanej próbce wody stwierdzono **podwyższenie dopuszczalnej wartości mętności**.

Parametr ten nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze.



Właściciel wodociągu prowadzi działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Doroła Baranowska

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania