

Bojadła, 29.12.2022

WYKONAWCY

Dotyczy zamówienia publicznego **Przebudowa drogi gminnej nr 000573F w Kartnie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz 2019) – Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem do treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie

Pytanie 1

W opisie technicznym projektu technicznego pkt 3 jest zapis, że w zakresie branży drogowej do wykonania jest humusowanie poboczy z obsianiem trawą, wg przekrojów normalnych należy wykonać pobocze gruntowe, natomiast w przedmiarze są 2 pozycje utwardzenia poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o łącznej grubości 10cm.

Proszę o potwierdzenie, że pobocza należy utwardzić kruszywem łamanym zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że pobocza należy utwardzić kruszywem łamanym zgodnie z przedmiarem robót.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania


WOJT
Krzysztof Gola



**POLSKI
ŁĄD**