

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY W BOJADŁACH**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy hydrantu głębinowego w miejscowości Susłów**

Na podstawie art. 2 ust.3 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (DZ.U. 2018 poz 870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Rada Gminy w Bojadłach negatywnie rozpatruje petycję złożoną w dniu 28.02.2024 r. w sprawie budowy hydrantu głębinowego w miejscowości Susłów. .
- § 2. Sposób rozpatrzenia petycji opisany jest w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
- § 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Bojadłach do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

W dniu 28.02.2024 roku do Urzędu Gmin Bojadła została zgłoszona i przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji petycja wniesiona przez Pana Karola M., mieszkańca sołectwa Susłów.

Treść zawarta w piśmie odpowiada wymogom zawartym w art. 4 ust. 1 oraz ust. 2 p.1-4 oraz p.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870 z późm. zm. ), a zatem stanowi skutecznie wniesioną petycję. W zawiązku z tym została objęta przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bojadła w dniu 11 marca 2024 roku o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy w Bojadłach. W obradach komisji wzięli udział czterej członkowie komisji, co zostało stwierdzone własnoręcznymi podpisanymi radnych na liście obecności. Dodatkowo na zaproszenie przewodniczącego komisji w obradach uczestniczył także Wójt Gminy Bojadła p. Krzysztof Gola.

Rozważając merytorycznie treść petycji komisja zauważa, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach „Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”, treść żądania wyrażona w petycji została sformowana przez osobę prywatną, reprezentującą ogół mieszkańców miejscowości Susłów, co istotnie odpowiada normie wyrażonej w cytowanym przepisie oraz spełnia pozostałe przesłanki wnoszenia petycji zawarte w ustawie.

Komisja analizując przedstawione przez wnoszącego petycję argumenty zauważa, tereny otaczające miejscowość Susłów są zabezpieczone przeciwpożarowo poprzez zlokalizowane w głębi lasu dwoma sztucznymi zbiornikami wodnymi, potwierdza ten fakt pismo z dnia 07 marca 2024 roku sporządzone przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sulechów Pana Jarosława Pańczuka. Pismo to otrzymał także wnoszący petycję i znajduje się także w tutejszym urzędzie.

Ponadto miejscowość Susłów zamieszkała jest przez mniej niż 100 osób, a zgodnie z § 3 ust. 1 p.1 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych: „Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla: 1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiących zabudowy kolonijnej, a także znajdujących się w ich granicach: budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych”, oraz zgodnie z § 3 ust. 3 ww. ustawy: W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5 dm<sup>3</sup>/s.”. W tym miejscu należy także wyjaśnić ustawowe pojęcie zabudowy kolonijnej z racji tego, że stwierdzenie „zabudowa kolonijna” w odniesieniu do miejscowości Susłów może prowadzić na manowce i niezrozumienie istoty wyżej przedstawionych ustawowych wymogów przeciwpożarowych. Otóż zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o zabudowie kolonijnej - zabudowy kolonijnej (kolonii) — należy rozszumieć przez to określenie zawarte w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), a zatem cytując dokładnie ów ustawę: „kolonia – jednostkę osadniczą powstałą jako rezultat ekspansji miejscowości poza obszar wcześniej istniejącej zabudowy, w szczególności: kolonię miasta, kolonię wsi”. Odnosząc się do ów ustawowego określenia oraz przytoczonych wcześniej w niniejszym uzasadnieniu przepisy prawa należy stwierdzić że, istniejące na chwilę obecną zabezpieczenia przeciwpożarowe w formie dwóch sztucznie utworzonych przez Nadleśnictwo Sulechów zbiorników wodnych na terenie sołectwa Susłów spełniają normy w nich zawarte. Podkreślenia wymaga także fakt, że w sołectwie Susłów na chwilę obecną nie istnieje sieć wodociągowa pozwalająca na przyłączenie hydrantu głębinowego spełniającego wymogi zawarte w ustawie tj, o określonej wydajności. Jednakże przyłączenie do istniejącej już sieci wodociągowej mniejszych miejscowości sołectw Gminy Bojadła w tym Susłów jest planowane w przyszłości jako dalszy rozwój infrastruktury.

W tym stanie prawnym i faktycznym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bojadła jednomyślnie orzekła o **negatywnym** rozpatrzeniu żądania zgłoszonego przez wnoszącego petycję, jednakże w pełni popiera obywatelską inicjatywę dążącą do rozwiązania wrażliwych problemów społecznych poprzez oddziaływanie na władze samorządowe.