

Bojadła, 14.03.2014 r.

ITPP.2710.2.4.2014

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Bojadła wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica" w następującym punkcie:

1. Prosimy o udzielenie informacji, czy przepompownie ścieków będące przedmiotem przetargu mają być wpięte do pracującego na oczyszczalni w Bojadłach systemu monitoringu przepompowni ścieków, działającego w oparciu o program Hydro-Net w technologii GSM/GPRS, oraz stanowić jego rozbudowę?

Zamawiający informuje, że jest właścicielem systemu monitoringu pracującego na 9 przepompowniach w Bojadłach. W celu unifikacji systemu oraz standardu wykonania przepompowni ścieków należy nowo budowane przepompownie w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Klenica" wpiąć do istniejącego systemu poprzez jego rozbudowę. Zamawiający wymaga aby istniejące oraz nowo budowane przepompownie pracowały w ramach jednego systemu monitoringu.

Wójt Gminy Bojadła

Grzegorz Doszel


Wójt Gminy Bojadła
mgr inż. Grzegorz Doszel